多古浄水場系（島青年館）

定　期　水　質　検　査　結　果　集　計　表

コード	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数/年
1	一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下		< 0.0003 mg/l											1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		< 0.00005 mg/l											1
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.004 mg/l	0.004 mg/l	0.004 mg/l	0.004 mg/l	0.003 mg/l	0.004 mg/l	0.004 mg/l	0.004 mg/l	0.004 mg/l	0.003 mg/l	0.004 mg/l	0.004 mg/l	12
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下		< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l		4
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	12
10	ｼｱﾝ化物及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	4.67 mg/l	4.61 mg/l	4.64 mg/l	4.56 mg/l	4.55 mg/l	4.62 mg/l	4.66 mg/l	4.71 mg/l	4.53 mg/l	4.66 mg/l	4.73 mg/l	4.49 mg/l	12
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下		< 0.08 mg/l											1
13	ﾎｳ素及びその化合物	1mg/l以下		< 0.1 mg/l											1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		< 0.0002 mg/l											1
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下		< 0.005 mg/l			< 0.005 mg/l			< 0.005 mg/l			< 0.005 mg/l		4
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06 mg/l			< 0.06 mg/l			< 0.06 mg/l			< 0.06 mg/l		4
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l		4
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l		4
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l		4
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l		4
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l		4
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		0.001 mg/l			0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l		4
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l		4
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l		4
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		0.001 mg/l			0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l		4
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		< 0.008 mg/l			< 0.008 mg/l			< 0.008 mg/l			< 0.008 mg/l		4
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.01 mg/l			< 0.01 mg/l			< 0.01 mg/l			< 0.01 mg/l		4
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		< 0.03 mg/l											1
35	銅及びその化合物	1mg/l以下		< 0.01 mg/l											1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下		13.2 mg/l											1
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	13.9 mg/l	13.9 mg/l	13.5 mg/l	14.0 mg/l	14.5 mg/l	14.0 mg/l	14.2 mg/l	13.7 mg/l	13.7 mg/l	13.8 mg/l	13.9 mg/l	14.7 mg/l	12
39	ｶﾙｼｳﾑﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下		99 mg/l			98 mg/l			105 mg/l			99 mg/l		4
40	蒸発残留物	500mg/l以下		192 mg/l			248 mg/l			195 mg/l			193 mg/l		4
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下		< 0.02 mg/l											1
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下		< 0.000001 mg/l											1
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下		< 0.000001 mg/l											1
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l		4
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下		< 0.0005 mg/l											1
46	有機物（TOC）	3mg/l以下	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	12
47	pH値	5.8～8.6	7.7	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.9	7.7	7.6	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	5度以下	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	12
51	濁度	2度以下	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	12
201	残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.50 mg/l	0.44 mg/l	0.48 mg/l	0.38 mg/l	0.40 mg/l	0.52 mg/l	0.50 mg/l	0.50 mg/l	0.50 mg/l	0.50 mg/l	0.50 mg/l	0.48 mg/l	12
202	水温	℃	15.0	18.5	20.0	23.5	26.3	25.5	22.4	19.5	15.2	12.2	12.2	13.3	12

＜　記号は未満

東條浄水場系（船越共同利用施設）

定　期　水　質　検　査　結　果　集　計　表

コード	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数/年
1	一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml		11
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		11
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下		< 0.0003 mg/l											1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		< 0.00005 mg/l											1
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002 mg/l	0.002 mg/l	0.002 mg/l	0.002 mg/l	0.002 mg/l	0.002 mg/l	0.002 mg/l	0.002 mg/l	0.002 mg/l	0.002 mg/l	0.002 mg/l		11
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下		< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l		4
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l		11
10	ｼｱﾝ化物及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	4.04 mg/l	4.08 mg/l	4.05 mg/l	3.99 mg/l	3.95 mg/l	4.04 mg/l	4.09 mg/l	3.98 mg/l	3.92 mg/l	3.97 mg/l	4.12 mg/l		11
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下		< 0.08 mg/l											1
13	ﾎｳ素及びその化合物	1mg/l以下		< 0.1 mg/l											1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		< 0.0002 mg/l											1
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下		< 0.005 mg/l			< 0.005 mg/l			< 0.005 mg/l			< 0.005 mg/l		4
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06 mg/l			0.07 mg/l			0.08 mg/l			< 0.06 mg/l		4
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l		4
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l		4
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l		4
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		0.001 mg/l			0.001 mg/l			0.001 mg/l			< 0.001 mg/l		4
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l		4
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		0.002 mg/l			0.003 mg/l			0.002 mg/l			0.001 mg/l		4
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l		4
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l		4
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		0.001 mg/l			0.002 mg/l			0.001 mg/l			0.001 mg/l		4
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		< 0.008 mg/l			< 0.008 mg/l			< 0.008 mg/l			< 0.008 mg/l		4
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.017 mg/l											1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.01 mg/l			< 0.01 mg/l			< 0.01 mg/l			< 0.01 mg/l		4
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		< 0.03 mg/l											1
35	銅及びその化合物	1mg/l以下		< 0.01 mg/l											1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下		14.7 mg/l											1
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	14.3 mg/l	14.3 mg/l	14.5 mg/l	14.4 mg/l	14.5 mg/l	14.5 mg/l	14.8 mg/l	14.2 mg/l	14.7 mg/l	14.5 mg/l	14.7 mg/l		11
39	ｶﾙｼｳﾑﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下		114 mg/l			111 mg/l			112 mg/l			110 mg/l		4
40	蒸発残留物	500mg/l以下		209 mg/l			263 mg/l			205 mg/l			200 mg/l		4
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下		< 0.02 mg/l											1
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下		< 0.000001 mg/l											1
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下		< 0.000001 mg/l											1
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l		4
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下		< 0.0005 mg/l											1
46	有機物（TOC）	3mg/l以下	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l		11
47	pH値	5.8～8.6	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.7	7.5		11
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		11
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		11
50	色度	5度以下	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度		11
51	濁度	2度以下	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	0.1 度		11
201	残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.50 mg/l	0.50 mg/l	0.46 mg/l	0.42 mg/l	0.24 mg/l	0.34 mg/l	0.34 mg/l	0.24 mg/l	0.42 mg/l	0.50 mg/l	0.49 mg/l		11
202	水温	℃	15.0	19.0	20.7	23.2	25.9	25.5	22.4	20.5	15.3	13.8	13.6		11

＜　記号は未満

久賀浄水場系（高津原青年館）

定　期　水　質　検　査　結　果　集　計　表

コード	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数/年
1	一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下		< 0.0003 mg/l											1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		< 0.00005 mg/l											1
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.002 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.004 mg/l	0.003 mg/l	12
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下		< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l		4
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	12
10	ｼｱﾝ化物及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	5.61 mg/l	5.67 mg/l	5.58 mg/l	4.79 mg/l	5.62 mg/l	5.69 mg/l	6.02 mg/l	4.66 mg/l	4.36 mg/l	4.81 mg/l	5.01 mg/l	5.33 mg/l	12
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下		< 0.08 mg/l											1
13	ﾎｳ素及びその化合物	1mg/l以下		< 0.1 mg/l											1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		< 0.0002 mg/l											1
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下		< 0.005 mg/l			< 0.005 mg/l			< 0.005 mg/l			< 0.005 mg/l		4
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06 mg/l			< 0.06 mg/l			< 0.06 mg/l			< 0.06 mg/l		4
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l		4
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l		4
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l		4
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			0.001 mg/l			< 0.001 mg/l		4
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l		4
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		0.002 mg/l			0.002 mg/l			0.004 mg/l			0.002 mg/l		4
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l		4
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l		4
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		0.002 mg/l			0.002 mg/l			0.003 mg/l			0.002 mg/l		4
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		< 0.008 mg/l			< 0.008 mg/l			< 0.008 mg/l			< 0.008 mg/l		4
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.01 mg/l			< 0.01 mg/l			< 0.01 mg/l			< 0.01 mg/l		4
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		< 0.03 mg/l											1
35	銅及びその化合物	1mg/l以下		< 0.01 mg/l											1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下		11.3 mg/l											1
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下		0.001 mg/l											1
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	15.9 mg/l	15.9 mg/l	16.0 mg/l	14.9 mg/l	16.2 mg/l	16.1 mg/l	16.6 mg/l	13.7 mg/l	14.5 mg/l	14.5 mg/l	14.5 mg/l	16.7 mg/l	12
39	ｶﾙｼｳﾑﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下		89 mg/l			88 mg/l			85 mg/l			81 mg/l		4
40	蒸発残留物	500mg/l以下		183 mg/l			234 mg/l			171 mg/l			165 mg/l		4
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下		< 0.02 mg/l											1
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下		< 0.000001 mg/l											1
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下		< 0.000001 mg/l											1
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l		4
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下		< 0.0005 mg/l											1
46	有機物（TOC）	3mg/l以下	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	12
47	pH値	5.8～8.6	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.9	7.8	7.7	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	5度以下	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	12
51	濁度	2度以下	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	12
201	残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.44 mg/l	0.40 mg/l	0.46 mg/l	0.38 mg/l	0.42 mg/l	0.62 mg/l	0.40 mg/l	0.42 mg/l	0.40 mg/l	0.38 mg/l	0.39 mg/l	0.44 mg/l	12
202	水温	℃	15.6	16.4	16.6	18.2	18.2	18.2	17.3	16.2	15.3	15.0	14.5	15.2	12

＜　記号は未満

常磐浄水場系（宮本集会所）

定　期　水　質　検　査　結　果　集　計　表

コード	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数/年
1	一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下		< 0.0003 mg/l											1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		< 0.00005 mg/l											1
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001 mg/l	< 0.001 mg/l	< 0.001 mg/l	< 0.001 mg/l	< 0.001 mg/l	< 0.001 mg/l	< 0.001 mg/l	< 0.001 mg/l	0.001 mg/l	0.001 mg/l	0.002 mg/l	0.001 mg/l	12
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下		< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l		4
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	12
10	ｼｱﾝ化物及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.48 mg/l	0.47 mg/l	0.49 mg/l	0.46 mg/l	0.49 mg/l	0.51 mg/l	0.48 mg/l	0.48 mg/l	2.21 mg/l	2.27 mg/l	2.50 mg/l	2.35 mg/l	12
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下		< 0.08 mg/l											1
13	ﾎｳ素及びその化合物	1mg/l以下		< 0.1 mg/l											1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		< 0.0002 mg/l											1
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下		< 0.005 mg/l			< 0.005 mg/l			< 0.005 mg/l			< 0.005 mg/l		4
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
21	塩素酸	0.6mg/l以下		0.12 mg/l			0.20 mg/l			0.23 mg/l			0.17 mg/l		4
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l		4
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		0.002 mg/l			0.002 mg/l			0.002 mg/l			0.002 mg/l		4
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l		4
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		0.008 mg/l			0.010 mg/l			0.009 mg/l			0.006 mg/l		4
26	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 mg/l			0.001 mg/l			0.001 mg/l			0.001 mg/l		4
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		0.019 mg/l			0.024 mg/l			0.021 mg/l			0.015 mg/l		4
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l		4
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		0.004 mg/l			0.006 mg/l			0.005 mg/l			0.003 mg/l		4
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		0.005 mg/l			0.006 mg/l			0.005 mg/l			0.004 mg/l		4
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		< 0.008 mg/l			< 0.008 mg/l			< 0.008 mg/l			< 0.008 mg/l		4
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.002 mg/l											1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.01 mg/l			0.01 mg/l			< 0.01 mg/l			< 0.01 mg/l		4
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		< 0.03 mg/l											1
35	銅及びその化合物	1mg/l以下		< 0.01 mg/l											1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下		14.4 mg/l											1
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下		0.004 mg/l											1
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	14.6 mg/l	14.6 mg/l	14.8 mg/l	15.1 mg/l	14.9 mg/l	15.1 mg/l	15.5 mg/l	14.4 mg/l	14.5 mg/l	14.2 mg/l	14.7 mg/l	15.5 mg/l	12
39	ｶﾙｼｳﾑﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下		57 mg/l			56 mg/l			57 mg/l			65 mg/l		4
40	蒸発残留物	500mg/l以下		149 mg/l			170 mg/l			145 mg/l			152 mg/l		4
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下		< 0.02 mg/l											1
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下		< 0.000001 mg/l											1
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下		< 0.000001 mg/l											1
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下		0.003 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l		4
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下		< 0.0005 mg/l											1
46	有機物（TOC）	3mg/l以下	0.4 mg/l	0.3 mg/l	0.4 mg/l	0.4 mg/l	0.3 mg/l	0.4 mg/l	0.3 mg/l	0.3 mg/l	0.4 mg/l	0.3 mg/l	0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	12
47	pH値	5.8～8.6	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.0	8.2	8.2	8.0	8.1	8.0	8.0	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	5度以下	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	0.6 度	0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	12
51	濁度	2度以下	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	12
201	残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.60 mg/l	0.56 mg/l	0.54 mg/l	0.38 mg/l	0.40 mg/l	0.52 mg/l	0.38 mg/l	0.38 mg/l	0.46 mg/l	0.52 mg/l	0.52 mg/l	0.54 mg/l	12
202	水温	℃	14.9	18.1	19.8	23.1	26.6	25.9	23.4	21.5	15.9	13.5	12.9	13.2	12

＜　記号は未満

中浄水場系(南並木農村共同館)

定　期　水　質　検　査　結　果　集　計　表

コード	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数/年
1	一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下		< 0.0003 mg/l											1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		< 0.00005 mg/l											1
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.004 mg/l	0.004 mg/l	12
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下		< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l		4
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	< 0.004 mg/l	12
10	ｼｱﾝ化物及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	5.54 mg/l	5.40 mg/l	5.06 mg/l	5.51 mg/l	5.54 mg/l	5.62 mg/l	5.83 mg/l	4.72 mg/l	4.44 mg/l	4.67 mg/l	5.20 mg/l	5.08 mg/l	12
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下		< 0.08 mg/l											1
13	ﾎｳ素及びその化合物	1mg/l以下		< 0.1 mg/l											1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		< 0.0002 mg/l											1
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下		< 0.005 mg/l			< 0.005 mg/l			< 0.005 mg/l			< 0.005 mg/l		4
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06 mg/l			< 0.06 mg/l			< 0.06 mg/l			< 0.06 mg/l		4
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l		4
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l		4
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l		4
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		0.002 mg/l			0.002 mg/l			0.002 mg/l			0.002 mg/l		4
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l		4
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		0.006 mg/l			0.006 mg/l			0.007 mg/l			0.005 mg/l		4
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l		4
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l		4
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		0.004 mg/l			0.004 mg/l			0.005 mg/l			0.003 mg/l		4
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		< 0.008 mg/l			< 0.008 mg/l			< 0.008 mg/l			< 0.008 mg/l		4
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.004 mg/l											1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.01 mg/l			< 0.01 mg/l			< 0.01 mg/l			< 0.01 mg/l		4
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		< 0.03 mg/l											1
35	銅及びその化合物	1mg/l以下		< 0.01 mg/l											1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下		11.0 mg/l											1
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	15.7 mg/l	15.6 mg/l	15.3 mg/l	16.1 mg/l	16.2 mg/l	16.1 mg/l	16.5 mg/l	14.0 mg/l	14.4 mg/l	14.3 mg/l	14.9 mg/l	16.2 mg/l	12
39	ｶﾙｼｳﾑﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下		88 mg/l			88 mg/l			90 mg/l			83 mg/l		4
40	蒸発残留物	500mg/l以下		179 mg/l			230 mg/l			173 mg/l			174 mg/l		4
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下		< 0.02 mg/l											1
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下		< 0.000001 mg/l											1
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下		< 0.000001 mg/l											1
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l		4
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下		< 0.0005 mg/l											1
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	12
47	pH値	5.8～8.6	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	5度以下	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	12
51	濁度	2度以下	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	12
201	残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.46 mg/l	0.40 mg/l	0.44 mg/l	0.42 mg/l	0.38 mg/l	0.44 mg/l	0.40 mg/l	0.42 mg/l	0.42 mg/l	0.44 mg/l	0.44 mg/l	0.46 mg/l	12
202	水温	℃	15.3	18.6	21.0	23.4	26.6	25.9	23.2	20.5	16.6	13.8	13.2	13.3	12

＜　記号は未満