定　期　水　質　検　査　結　果　集　計　表

多古浄水場系（船越共同利用施設）

コード	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数/年
1	一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						12
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下		< 0.0003 mg/l											1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		< 0.00005 mg/l											1
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下		< 0.002 mg/l											1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004 mg/l											1
10	ｼｱﾝ化物及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			mg/l			mg/l		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	4.59 mg/l	4.64 mg/l	4.60 mg/l	4.36 mg/l	4.66 mg/l	4.76 mg/l	4.61 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下		< 0.08 mg/l											1
13	ﾎｳ素及びその化合物	1mg/l以下		< 0.1 mg/l											1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		< 0.0002 mg/l											1
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下		< 0.005 mg/l											1
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下		< 0.000005 mg/l			< 0.000005 mg/l			mg/l			mg/l		4
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
22	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06 mg/l			< 0.06 mg/l			mg/l			mg/l		4
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			mg/l			mg/l		4
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			mg/l			mg/l		4
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l			mg/l			mg/l		4
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			mg/l			mg/l		4
27	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			mg/l			mg/l		4
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		< 0.001 mg/l			0.001 mg/l			mg/l			mg/l		4
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l			mg/l			mg/l		4
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			mg/l			mg/l		4
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		< 0.001 mg/l			0.001 mg/l			mg/l			mg/l		4
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		< 0.008 mg/l			< 0.008 mg/l			mg/l			mg/l		4
33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.003 mg/l											1
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.01 mg/l											1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		< 0.03 mg/l											1
36	銅及びその化合物	1mg/l以下		< 0.01 mg/l											1
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下		12.7 mg/l											1
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	14.2 mg/l	14.1 mg/l	14.2 mg/l	14.2 mg/l	14.1 mg/l	14.0 mg/l	14.1 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
40	ｶﾙｼｳﾑﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下		100 mg/l			98 mg/l			mg/l			mg/l		4
41	蒸発残留物	500mg/l以下		201 mg/l			243 mg/l			mg/l			mg/l		4
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下		< 0.02 mg/l											1
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下		< 0.000001 mg/l											1
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下		< 0.000001 mg/l											1
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002 mg/l											1
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下		< 0.0005 mg/l											1
47	有機物（TOC）	3mg/l以下	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
48	pH値	5.8～8.6	7.7	7.7	7.6	7.4	7.8	7.7	7.7						12
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
51	色度	5度以下	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	度	度	度	度	度	12
52	濁度	2度以下	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	度	度	度	度	度	12
201	残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.48 mg/l	0.43 mg/l	0.48 mg/l	0.46 mg/l	0.42 mg/l	0.36 mg/l	0.42 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
202	水温	℃	15.5	19.0	20.3	21.0	25.8	24.5	22.1						12

＜　記号は未満

定　期　水　質　検　査　結　果　集　計　表

久賀浄水場系（高津原青年館）

コード	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数/年
1	一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						12
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下		< 0.0003 mg/l											1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		< 0.00005 mg/l											1
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.002 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下		< 0.002 mg/l											1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004 mg/l											1
10	ｼｱﾝ化物及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			mg/l			mg/l		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	5.10 mg/l	5.42 mg/l	5.68 mg/l	5.51 mg/l	5.63 mg/l	5.74 mg/l	5.61 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下		< 0.08 mg/l											1
13	ﾎｳ素及びその化合物	1mg/l以下		< 0.1 mg/l											1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		< 0.0002 mg/l											1
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下		< 0.005 mg/l											1
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下		< 0.000005 mg/l			< 0.000005 mg/l			mg/l			mg/l		4
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
22	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06 mg/l			< 0.06 mg/l			mg/l			mg/l		4
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			mg/l			mg/l		4
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			mg/l			mg/l		4
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l			mg/l			mg/l		4
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		0.001 mg/l			0.001 mg/l			mg/l			mg/l		4
27	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			mg/l			mg/l		4
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		0.004 mg/l			0.003 mg/l			mg/l			mg/l		4
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l			mg/l			mg/l		4
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			mg/l			mg/l		4
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		0.003 mg/l			0.002 mg/l			mg/l			mg/l		4
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		< 0.008 mg/l			< 0.008 mg/l			mg/l			mg/l		4
33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.004 mg/l											1
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.01 mg/l											1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		< 0.03 mg/l											1
36	銅及びその化合物	1mg/l以下		< 0.01 mg/l											1
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下		11.3 mg/l											1
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	15.2 mg/l	15.8 mg/l	16.7 mg/l	16.5 mg/l	16.0 mg/l	16.3 mg/l	16.4 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
40	ｶﾙｼｳﾑﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下		87 mg/l			88 mg/l			mg/l			mg/l		4
41	蒸発残留物	500mg/l以下		192 mg/l			226 mg/l			mg/l			mg/l		4
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下		< 0.02 mg/l											1
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下		< 0.000001 mg/l											1
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下		< 0.000001 mg/l											1
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002 mg/l											1
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下		< 0.0005 mg/l											1
47	有機物（TOC）	3mg/l以下	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
48	pH値	5.8～8.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7						12
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
51	色度	5度以下	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	度	度	度	度	度	12
52	濁度	2度以下	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	度	度	度	度	度	12
201	残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.40 mg/l	0.42 mg/l	0.54 mg/l	0.42 mg/l	0.40 mg/l	0.42 mg/l	0.36 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
202	水温	℃	15.5	16.5	16.6	17.2	17.8	17.6	17.2						12

＜　記号は未満

定　期　水　質　検　査　結　果　集　計　表

常磐浄水場系（宮本集会所）

コード	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数/年
1	一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						12
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下		< 0.0003 mg/l											1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		< 0.00005 mg/l											1
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001 mg/l	< 0.001 mg/l	< 0.001 mg/l	< 0.001 mg/l	< 0.001 mg/l	< 0.001 mg/l	< 0.001 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下		< 0.002 mg/l											1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004 mg/l											1
10	ｼｱﾝ化物及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			mg/l			mg/l		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.40 mg/l	0.40 mg/l	0.34 mg/l	0.39 mg/l	0.42 mg/l	0.36 mg/l	0.38 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下		< 0.08 mg/l											1
13	ﾎｳ素及びその化合物	1mg/l以下		< 0.1 mg/l											1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		< 0.0002 mg/l											1
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下		< 0.005 mg/l											1
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下		< 0.000005 mg/l			0.000005 mg/l			mg/l			mg/l		4
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
22	塩素酸	0.6mg/l以下		0.16 mg/l			0.26 mg/l			mg/l			mg/l		4
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			mg/l			mg/l		4
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		0.002 mg/l			0.002 mg/l			mg/l			mg/l		4
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l			mg/l			mg/l		4
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		0.008 mg/l			0.008 mg/l			mg/l			mg/l		4
27	臭素酸	0.01mg/l以下		0.002 mg/l			0.002 mg/l			mg/l			mg/l		4
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		0.020 mg/l			0.019 mg/l			mg/l			mg/l		4
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l			mg/l			mg/l		4
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		0.005 mg/l			0.004 mg/l			mg/l			mg/l		4
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		0.005 mg/l			0.005 mg/l			mg/l			mg/l		4
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		< 0.008 mg/l			< 0.008 mg/l			mg/l			mg/l		4
33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.002 mg/l											1
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.01 mg/l											1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		< 0.03 mg/l											1
36	銅及びその化合物	1mg/l以下		< 0.01 mg/l											1
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下		14.4 mg/l											1
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 mg/l											1
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	15.5 mg/l	15.4 mg/l	15.7 mg/l	15.6 mg/l	15.5 mg/l	15.5 mg/l	15.5 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
40	ｶﾙｼｳﾑﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下		57 mg/l			55 mg/l			mg/l			mg/l		4
41	蒸発残留物	500mg/l以下		151 mg/l			173 mg/l			mg/l			mg/l		4
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下		< 0.02 mg/l											1
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下		< 0.000001 mg/l											1
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下		< 0.000001 mg/l											1
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002 mg/l											1
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下		< 0.0005 mg/l											1
47	有機物（TOC）	3mg/l以下	0.4 mg/l	0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	0.3 mg/l	0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
48	pH値	5.8～8.6	8.2	8.1	8.2	7.8	8.1	8.2	8.2						12
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
51	色度	5度以下	0.5 度	< 0.5 度	0.6 度	0.5 度	0.6 度	0.7 度	0.5 度	度	度	度	度	度	12
52	濁度	2度以下	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	度	度	度	度	度	12
201	残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.54 mg/l	0.50 mg/l	0.34 mg/l	0.52 mg/l	0.52 mg/l	0.46 mg/l	0.46 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
202	水温	℃	15.0	18.0	20.2	21.1	24.9	24.2	21.9						12

＜　記号は未満

中浄水場系（南並木農村共同館）

定　期　水　質　検　査　結　果　集　計　表

コード	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数/年
1	一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						12
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下		< 0.0003 mg/l											1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		< 0.00005 mg/l											1
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下		< 0.002 mg/l											1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004 mg/l											1
10	ｼｱﾝ化物及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			mg/l			mg/l		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	5.15 mg/l	5.37 mg/l	5.27 mg/l	5.40 mg/l	5.50 mg/l	5.54 mg/l	5.48 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下		< 0.08 mg/l											1
13	ﾎｳ素及びその化合物	1mg/l以下		< 0.1 mg/l											1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		< 0.0002 mg/l											1
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下		< 0.005 mg/l											1
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下		< 0.000005 mg/l			< 0.000005 mg/l			mg/l			mg/l		4
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
22	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06 mg/l			< 0.06 mg/l			mg/l			mg/l		4
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002 mg/l			< 0.002 mg/l			mg/l			mg/l		4
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			mg/l			mg/l		4
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l			mg/l			mg/l		4
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		0.002 mg/l			0.002 mg/l			mg/l			mg/l		4
27	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			mg/l			mg/l		4
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		0.006 mg/l			0.006 mg/l			mg/l			mg/l		4
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003 mg/l			< 0.003 mg/l			mg/l			mg/l		4
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		< 0.001 mg/l			< 0.001 mg/l			mg/l			mg/l		4
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		0.004 mg/l			0.004 mg/l			mg/l			mg/l		4
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		< 0.008 mg/l			< 0.008 mg/l			mg/l			mg/l		4
33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.005 mg/l											1
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.01 mg/l											1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		< 0.03 mg/l											1
36	銅及びその化合物	1mg/l以下		< 0.01 mg/l											1
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下		10.9 mg/l											1
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下		< 0.001 mg/l											1
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	15.2 mg/l	15.7 mg/l	15.6 mg/l	16.4 mg/l	15.9 mg/l	15.8 mg/l	16.1 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
40	ｶﾙｼｳﾑﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下		88 mg/l			87 mg/l			mg/l			mg/l		4
41	蒸発残留物	500mg/l以下		191 mg/l			235 mg/l			mg/l			mg/l		4
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下		< 0.02 mg/l											1
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下		< 0.000001 mg/l											1
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下		< 0.000001 mg/l											1
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002 mg/l											1
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下		< 0.0005 mg/l											1
47	有機物（TOC）	3mg/l以下	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
48	pH値	5.8～8.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8						12
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
51	色度	5度以下	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	< 0.5 度	度	度	度	度	度	12
52	濁度	2度以下	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	< 0.1 度	度	度	度	度	度	12
201	残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.44 mg/l	0.44 mg/l	0.48 mg/l	0.42 mg/l	0.42 mg/l	0.38 mg/l	0.38 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
202	水温	℃	15.3	18.6	20.6	21.7	25.0	24.0	22.0						12

＜　記号は未満