

定期水質検査結果集計表

コード	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数/年
1	一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出												12
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		mg/l											1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		mg/l											1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		mg/l											1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		mg/l											1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		mg/l											1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		mg/l											1
10	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	4.59 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		mg/l											1
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下		mg/l											1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		mg/l											1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		mg/l											1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		mg/l											1
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		mg/l											1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		mg/l											1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		mg/l											1
20	ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
21	ベンゼン	0.01mg/l以下		mg/l											1
22	塩素酸	0.6mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
24	クロロホルム	0.06mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
27	臭素酸	0.01mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
31	ブromホルム	0.09mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		mg/l											1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		mg/l											1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		mg/l											1
36	銅及びその化合物	1mg/l以下		mg/l											1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		mg/l											1
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		mg/l											1
39	塩化物イオン	200mg/l以下	14.2 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
40	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
41	蒸発残留物	500mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		mg/l											1
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		mg/l											1
44	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下		mg/l											1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		mg/l											1
46	フェノール類	0.005mg/l以下		mg/l											1
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
48	pH値	5.8~8.6	7.7												12
49	味	異常でないこと	異常なし												12
50	臭気	異常でないこと	異常なし												12
51	色度	5度以下	< 0.5 度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	12
52	濁度	2度以下	< 0.1 度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	12
201	残留塩素	0.1~1.0mg/l	0.48 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
202	水温	℃	15.5												12

< 記号は未満

定期水質検査結果集計表

久賀浄水場系(高津原青年館)

コード	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数/年
1	一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出												12
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		mg/l											1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		mg/l											1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		mg/l											1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		mg/l											1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		mg/l											1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		mg/l											1
10	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	5.10 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		mg/l											1
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下		mg/l											1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		mg/l											1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		mg/l											1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		mg/l											1
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		mg/l											1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		mg/l											1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		mg/l											1
20	ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
21	ベンゼン	0.01mg/l以下		mg/l											1
22	塩素酸	0.6mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
24	クロロホルム	0.06mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
27	臭素酸	0.01mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
31	ブromホルム	0.09mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		mg/l											1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		mg/l											1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		mg/l											1
36	銅及びその化合物	1mg/l以下		mg/l											1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		mg/l											1
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		mg/l											1
39	塩化物イオン	200mg/l以下	15.2 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
40	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
41	蒸発残留物	500mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		mg/l											1
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		mg/l											1
44	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下		mg/l											1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		mg/l											1
46	フェノール類	0.005mg/l以下		mg/l											1
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
48	pH値	5.8~8.6	7.7												12
49	味	異常でないこと	異常なし												12
50	臭気	異常でないこと	異常なし												12
51	色度	5度以下	< 0.5 度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	12
52	濁度	2度以下	< 0.1 度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	12
201	残留塩素	0.1~1.0mg/l	0.40 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
202	水温	℃	15.5												12

< 記号は未満

定期水質検査結果集計表

コード	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数/年
1	一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出												12
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		mg/l											1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		mg/l											1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		mg/l											1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		mg/l											1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		mg/l											1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		mg/l											1
10	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.40 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		mg/l											1
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下		mg/l											1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		mg/l											1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		mg/l											1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		mg/l											1
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		mg/l											1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		mg/l											1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		mg/l											1
20	ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
21	ベンゼン	0.01mg/l以下		mg/l											1
22	塩素酸	0.6mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
24	クロロホルム	0.06mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
27	臭素酸	0.01mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
31	ブromホルム	0.09mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		mg/l											1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		mg/l											1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		mg/l											1
36	銅及びその化合物	1mg/l以下		mg/l											1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		mg/l											1
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		mg/l											1
39	塩化物イオン	200mg/l以下	15.5 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
40	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
41	蒸発残留物	500mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		mg/l											1
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		mg/l											1
44	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下		mg/l											1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		mg/l											1
46	フェノール類	0.005mg/l以下		mg/l											1
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.4 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
48	pH値	5.8~8.6	8.2												12
49	味	異常でないこと	異常なし												12
50	臭気	異常でないこと	異常なし												12
51	色度	5度以下	0.5 度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	12
52	濁度	2度以下	< 0.1 度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	12
201	残留塩素	0.1~1.0mg/l	0.54 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
202	水温	℃	15.0												12

< 記号は未満

定期水質検査結果集計表

中浄水場系(南並木農村共同館)

コード	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数/年
1	一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出												12
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		mg/l											1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		mg/l											1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		mg/l											1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		mg/l											1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		mg/l											1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		mg/l											1
10	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	5.15 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		mg/l											1
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下		mg/l											1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		mg/l											1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		mg/l											1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		mg/l											1
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		mg/l											1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		mg/l											1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		mg/l											1
20	ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
21	ベンゼン	0.01mg/l以下		mg/l											1
22	塩素酸	0.6mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
24	クロロホルム	0.06mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
27	臭素酸	0.01mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
31	ブromホルム	0.09mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
33	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		mg/l											1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		mg/l											1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		mg/l											1
36	銅及びその化合物	1mg/l以下		mg/l											1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		mg/l											1
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		mg/l											1
39	塩化物イオン	200mg/l以下	15.2 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
40	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
41	蒸発残留物	500mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		mg/l											1
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		mg/l											1
44	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下		mg/l											1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		mg/l											1
46	フェノール類	0.005mg/l以下		mg/l											1
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
48	pH値	5.8~8.6	7.8												12
49	味	異常でないこと	異常なし												12
50	臭気	異常でないこと	異常なし												12
51	色度	5度以下	< 0.5 度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	12
52	濁度	2度以下	< 0.1 度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	12
201	残留塩素	0.1~1.0mg/l	0.44 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
202	水温	℃	15.3												12

< 記号は未満